




ALÇADO




CORTE — AB




Pormenor da portinhola escala: 1/5




PLANTA



CORTE — CD



CORTE — EF



ESPECIFICAÇÃO DO BETÃO

Elemento Estrutural	Designação do betão	Dosagem de cimento min.	Relação A/C máx.
Betão de maciços	NP EN 206: C20/25-X0(Pt)-CI0,40-D _{ex} 6/D _{ex} 14-S4	240 kg/m ³	0.65

NP EN 206: C25/30-XC3(Pt)-CI0,40-D_{ex} 16/D_{ex} 32-S3

Norma aplicada — Classe de resistência mínima — Classe de exposição e código do país — Classe de abaixamento — Maior dimensão do agregado — Menor dimensão do agregado — Classe de teor de cloretos

Projeto:	Designação:	Escala:	 Águas de Coimbra Rua da Alegria, 111 3000-018 Coimbra Tel. 239 096 000 - Fax 239 096 098 mail: geral@aguasdecoimbra.pt
Desenho:	MARCO PARA VENTOSA	Desenho nº:	
Verificação:		8743	
Data:		Substitui	
Ficheiro:	Tipo de Desenho:	-	
	Acessórios Água	Folha:	
		1/1	