


CONTADORES DE 25, 30 e 40 mm




DIMENSÕES DE CONTADORES

Diâmetro / Calibre – polegadas	1"	1 1/4"	1 1/2"
Diâmetro / Calibre – mm	25 mm	30 mm	40 mm
Comprimento do contador	26 cm	26 cm	30 cm
Comprimento incluindo junções	37.5 cm	38 cm	43 cm
Hmín (para permitir telemetria)	30 cm	30 cm	30 cm
hmín (para permitir telemetria)	8 cm	9 cm	10 cm
Lmín	30 cm	30 cm	30 cm


LEGENDA

- 1 – Suporte com acessórios para calibre de contador de 25, 30 ou 40 mm
 - 2 – Válvula de seccionamento com retenção
 - 3 – Ligação ao edifício
 - 4 – Ponta de tubo de acordo com ESPTRA012
 - 5 – Troço de rede predial
 - 6 – Ralo de 2" (Ponto de esgoto obrigatório)
 - 7 – Ligação ao ramal conforme ESPTRA012
- Nota: medidas mínimas exigidas



A – Caixa com visor
Dimensões: variável
Nota: medidas mínimas exigidas

CONTADORES DE 15 e 20 mm




DIMENSÕES DE CONTADORES

Diâmetro / Calibre – polegadas	1/2"	3/4"
Diâmetro / Calibre – mm	15 mm	20 mm
Comprimento do contador	17 cm	19 cm
Comprimento incluindo junções	24.5 cm	29 cm
Hmín (para permitir telemetria)	25 cm	27 cm
hmín (para permitir telemetria)	5 cm	5 cm
Lmín	20 cm	20 cm

LEGENDA


- 1 – Suporte com acessórios para calibre de contador de 15 ou 20 mm
 - 2 – Válvula de seccionamento com retenção
 - 3 – Ligação ao edifício
 - 4 – Ponta de tubo de acordo com ESPTRA012
 - 5 – Troço de rede predial
 - 6 – Ralo de 2" (Ponto de esgoto obrigatório)
 - 7 – Ligação ao ramal conforme ESPTRA012
- Nota: medidas mínimas exigidas




A – Caixa com visor
Dimensões: 0,60x0,40
Nota: medidas mínimas exigidas

PORMENOR VÁLVULA DE RAMAL

1-Quando há passeio



2-Quando não há passeio



Projeto:	Designação:	Escala:	 Rua da Alegria, 111 3000-018 Coimbra Tel. 239 096 000 - Fax 239 096 098 mail: geral@aguasdecoimbra.pt
Desenho:	DESENHO DE PORMENOR DA CAIXA E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE UM CONTADOR	1/10	
Verificação:		Desenho n°:	
Data:		9036	
Ficheiro:		Substitui:	
	Tipo de Desenho:	-	
	Acessórios Água	Folha:	
		1/1	