



Notas:

- A tomada em carga considerada pressupõe que a conduta é em PEAD, dado que quando a conduta for noutra material, deverá utilizar-se uma braçadeira de tomada em carga em FFD, seguida de adaptadores de transição PEAD/latão eletrossoldável com rosca e curva em PEAD eletrossoldável a 90°
- Marco de boca de incêndio pintado de cor branca
- Portinholas de cor preta ou cinzenta e quando em ferro fundido devem ser metalizadas à cor indicada

Projeto:	Designação:	Escala:	 <p>Rua da Alegria, 111 3000-018 Coimbra Tel. 239 096 000 - Fax 239 096 098 mail: geral@aguasdecoimbra.pt</p>
Desenho: Lúis Falcão	BOCA DE INCÊNDIO DE MARCO	1/10	
Verificação: Mário Almeida		Desenho nº: 8742	
Data: Maio/2021	Tipo de Desenho: Acessórios Água	Substitui: -	Folha: 1/1
Ficheiro:			