


**Notas:**

- A tomada em carga considerada pressupõe que a conduta é em PEAD, dado que quando a conduta for noutro material, deverá utilizar-se uma braçadeira de tomada em carga em FFD, seguida de adaptadores de transição PE100 RC SDR11 (PN16)/latão eletrossoldável com rosca e curva em PE100 RC SDR11 (PN16) eletrossoldável a 90°
- Marco de boca de incêndio pintado de cor branca
- Portinholas de cor preta ou cinzenta e quando em ferro fundido devem ser metalizadas à cor indicada

Projeto:	Designação:	Escala:	 <p>Rua da Alegria, 111 3000-018 Coimbra Tel. 239 096 000 - Fax 239 096 098 mail: geral@aguasdecoimbra.pt</p>
Desenho:	BOCA DE INCÊNDIO DE MARCO	1/10	
Verificação:		Desenho n.º:	
Data:	Tipo de Desenho:	8742	
Ficheiro:	Acessórios Água	Substitui:	-
		Folha:	1/1