

Controlo de qualidade da água destinada ao consumo humano
Município de Coimbra - Zona de Abastecimento Boavista - 2º Trimestre 2022

Divulgação dos resultados de qualidade da água distribuída pela AC, Águas de Coimbra, E.M. obtidos na zona de abastecimento de Boavista, segundo o Programa de Controlo de Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR - Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos) e de acordo com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, na sua redação atual e pelo Decreto-Lei n.º 23/2016, de 3 de junho.

Parâmetro	Unidades	Nº de análises previstas (PCQA)	% análises realizadas	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		% análises que cumprem o VP
					Mínimo	Máximo	
CR1 - Controlo de Rotina 1							
Desinfetante residual	mg/L Cl	102	100	---	0,18	0,96	---
Bactérias Coliformes	N/100 mL	102	100	0	0	0	100
Escherichia Coli	N/100 mL	102	100	0	0	0	100
CR2 - Controlo de Rotina 2							
Cheiro, a 25°C	Fator diluição	30	100	3	<1	<1	100
Condutividade	µS/cm a 20°C	30	100	2500	106	136	100
Cor	mg/L Pt-Co	30	100	20	<6	<6	100
Enterococos	N/100 mL	30	100	0	0	0	100
Manganês	µg/L Mn	30	100	50	<10	<10	100
Número de colónias a 22°C	N/mL	30	100	sem alteração anormal	0	87	---
Número de colónias a 37°C	N/mL	30	100	sem alteração anormal	0	62	---
pH	Esc. Sorensen	30	100	6,5 - 9,5	6,8	7,6	100
Sabor, a 25°C	Fator diluição	30	100	3	<1	<1	100
Turvação	NTU	30	100	4	<0,80	<0,80	100
CI - Controlo de Inspeção							
(*) 1,2-Dicloroetano	µg/L	2	100	3,0	<0,3	<0,3	100
Alumínio	µg/L Al	2	100	200	5	14	100
Amónio	mg/L NH4	2	100	0,50	<0,10	<0,10	100
(*) Antimónio	µg/L Sb	2	100	5,0	0,06	0,07	100
(*) Arsénio	µg/L As	2	100	10	0,56	0,73	100
(*) Benzeno	µg/L	2	100	1,0	<0,3	<0,3	100
Benzo(a)pireno	µg/L	2	100	0,010	<0,0030	<0,0030	100
(*) Boro	mg/L B	2	100	1,0	<0,10	<0,10	100
(*) Bromatos	µg/L BrO ₃	2	100	10	<1,5	<1,5	100
(*) Cádmio	µg/L Cd	2	100	5,0	<1,0	<1,0	100
Cálcio	mg/L Ca	2	100	---	7,2	8,3	---
Carbono Orgânico Total	mg/L C	2	100	sem alteração anormal	1,20	1,59	---
Chumbo	µg/L Pb	2	100	10	<3,0	3,6	100
(*) Cianetos	µg/L Cn	2	100	50	<1,0	1,7	100
(*) Cloretos	mg/L Cl	2	100	250	12	12	100
Clostridium Perfringens	N/100 mL	2	100	0	0	0	100
(*) Tetracloreto e Tricloroetano	µg/L	2	100	10	<3	<3	100
(*) Tetracloreto	µg/L	2	100	---	<3	<3	---
(*) Tricloroetano	µg/L	2	100	---	<0,3	<0,3	---
Cobre	mg/L Cu	2	100	2,0	<0,10	<0,10	100
Crómio	µg/L Cr	2	100	50	<6,0	<6,0	100
Dureza Total	mg/L CaCO ₃	2	100	---	42	66	---
Ferro	µg/L Fe	2	100	200	<40	<40	100
(*) Fluoretos	mg/L F	2	100	1,5	<0,10	<0,10	100
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	µg/L	2	100	0,10	<0,0200	<0,0200	100
HAP Benzo[b]fluoranteno	µg/L	2	100	---	<0,0200	<0,0200	---
HAP Benzo[ghi]perileno	µg/L	2	100	---	<0,0200	<0,0200	---
HAP Benzo[k]fluoranteno	µg/L	2	100	---	<0,0200	<0,0200	---
HAP Indeno[1,2,3-cd]pireno	µg/L	2	100	---	<0,0200	<0,0200	---
Magnésio	mg/L Mg	2	100	---	3,0	3,9	---
(*) Mercúrio	µg/L Hg	2	100	1,0	<0,30	<0,30	100
Níquel	µg/L Ni	2	100	20	<6,0	<6,0	100
(*) Nitratos	mg/L NO ₃	2	100	50	2,3	2,4	100
Nitritos	mg/L NO ₂	2	100	0,5	<0,04	<0,04	100
Oxidabilidade	mg/L O ₂	2	100	5,0	<1,0	<1,0	100
(*) Pesticidas (PEST) Total	µg/L	2	100	0,5	<0,10	<0,10	100
(*) PEST 2,4-D	µg/L	2	100	0,1	<0,030	<0,030	100
(*) PEST Bentazona	µg/L	2	100	0,1	<0,030	<0,030	100
(*) PEST Clorpirifos	µg/L	2	100	0,1	<0,030	<0,030	100
(*) PEST Desetilterbutazina	µg/L	2	100	0,1	<0,030	<0,030	100
(*) PEST Dimetoato	µg/L	2	100	0,1	<0,030	<0,030	100
(*) PEST Diurão	µg/L	2	100	0,1	<0,030	<0,030	100
(*) PEST Imidaclopride	µg/L	2	100	0,1	<0,030	<0,030	100
(*) PEST MCPA	µg/L	2	100	0,1	<0,030	<0,030	100
(*) PEST Metolacoloro	µg/L	2	100	0,1	<0,030	<0,030	100
(*) PEST Ometoato	µg/L	2	100	0,1	<0,030	<0,030	100
(*) PEST Oxadiazão	µg/L	2	100	0,1	<0,030	<0,030	100
(*) PEST Terbutilazina	µg/L	2	100	0,1	<0,030	<0,030	100
(*) Dose Indicativa Total	mSv	---	---	0,10	---	---	---
(*) α-Total	Bq/L	2	100	---	<0,04	<0,04	---
Radão (W-RN222LSC-10)	Bq/L	2	100	500	<10,0	<10,0	100
(*) Selénio	µg/L Se	2	100	10	<0,5	<0,5	100
(*) Sódio	mg/L Na	2	100	200	9,0	9,2	100
(*) Sulfatos	mg/L SO ₄	2	100	250	9,0	11,0	100
Trihalometanos (THM) Total	µg/L	2	100	100	11	10,9	100
THM Bromodiclorometano	µg/L	2	100	---	3,23	3	---
THM Bromofórmio	µg/L	2	100	---	1,23	1,28	---
THM Clorodibromometano	µg/L	2	100	---	4,1	4,3	---
THM Clorofórmio	µg/L	2	100	---	2,0	2,1	---

Ensaios e coleta de amostras realizados pelo Laboratório Luságua - Serviços Ambientais, S.A. (acreditado pelo IPAC, segundo a norma NP EN ISO 17025, e considerado apto para o controlo da qualidade da água para consumo humano pela autoridade competente-ERSAR)

(*) Parâmetros (conservativos) analisados pela entidade gestora em alta (Águas do Centro Litoral, S.A.)

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimentos dos Valores Paramétricos (VP):

Não foi detetada nenhuma situação de incumprimento na Zona de Abastecimento da Boavista

O Presidente do Conselho de Administração (José Alfeu Almeida de Sá Marques)



12-09-2022